

EAC



**МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
РАДИАТОРОВ**

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Основные сведения

Наименование изделия	Монтажный комплект для алюминиевых и биметаллических радиаторов с кронштейнами и без них
Предприятие-изготовитель	YUNHUA ENJOY HVAC EQUIPMENT CO.,LTD, Китай, по заказу ЗАО Фирма «ПроКонсим»
Область применения	для комплектации алюминиевых и биметаллических радиаторов с присоединительным размером верхнего и нижнего коллекторов G1" (внутренняя). Изделия применяются в системах водяного отопления при теплоносителе воде или низкозамерзающих жидкостях. В зависимости от места присоединения к радиатору (слева или справа) футорки и пробки выпускаются с правой или левой резьбой.

2. Основные технические данные и рекомендации по монтажу

Наименование	Количество в комплекте	Основные технические данные и рекомендации по монтажу
Переходник для радиатора (левый и правый) с силиконовым уплотнением	4	Выполнен из оцинкованной стали с окраской эпоксидной эмалью белого цвета (RAL9010). Переходник предназначен для присоединения трубопроводов и арматуры к алюминиевым и биметаллическим радиатором с диаметром условного прохода коллектора 1". Для уплотнения используется силиконовая прокладка. Монтаж производится ключом. Момент затяжки – не более 25 Нм. Максимальное рабочее давление -1,6МПа.
Заглушка никелированная	1	Выполнена из никелированной латуни с окраской эпоксидной эмалью белого цвета (RAL 9010). Момент затяжки – не более 20Нм. Максимальное рабочее давление -1,0 МПа
Воздухоотводчик ручной (кран Маевского) радиаторный с ключом	1	Воздухоотводчик ручной (кран Маевского) радиаторный предназначен для ручного выпуска скопившихся в отопительном приборе газов и воздуха. Воздухоотводчик используется в водяных системах отопления. Допускается применение воздухоотводчика в Максимальная температура теплоносителя- 110°. Рабочее давление – 1,0МПа. Винт игольчатого клапана откручивается либо шлицевой отверткой либо ключом, входящим в комплект. Момент затяжки –не более 20Нм. Корпус - никелированная латунь.
Кронштейн радиаторный анкерный белый с гильзами	2 (опционально*)	Кронштейн предназначен для настенной навески алюминиевых и биметаллических радиаторов. Материал кронштейна – сталь углеродистая оцинкованная. Материал дюбеля –полипропилен. Максимально допустимая нагрузка на кронштейн (при креплении в кирпичной или бетонной стене) – 350 Н.
* для комплектов, в номенклатуре которых указано наличие кронштейнов		

3. Дополнительные указания по монтажу и эксплуатации

Изделия с самоуплотняющейся резьбой (имеющие кольцевую уплотнительную прокладку) не требуют применения дополнительных подмоточных или герметизирующих материалов.

Пробки и футорки с комплектной прокладкой из силикона имеют специальную проточку для прокладки, поэтому использование их с другими прокладками не допускается.

Все изделия должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик. При выпуске воздуха из алюминиевых или биметаллических радиаторов запрещается



пользоваться открытым огнем вблизи радиатора, так как в выпускаемом воздухе может содержаться большой процент водорода, который образуется в результате разложения воды алюминием в щелочной среде.

5. Правила хранения и транспортировки

Комплектующие для радиаторов должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

6. Гарантии изготовителя (поставщика)

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности и настоящему паспорту при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

8. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает ЗАО фирма «ПРОКОНСИМ» тел/факс +7(495) 988-00-32. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность ЗАО фирма «ПРОКОНСИМ».

Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Потребителю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара: _____

Марка, артикул, типоразмер: _____

Количество: _____

Название и адрес торгующей организации: _____

С условиями гарантии, правилами монтажа и эксплуатации полипропиленовых труб ознакомлен(а).
Претензий по товарному виду изделия не имею:

Подпись покупателя _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись продавца _____

М. п.

